

군산시 경관위원회 심의결과

위 원 회	2025년 제2회 군산시 경관위원회(소위원회)
심의대상	옥도면 신시도리 106 다중주택(신축) 경관심의
심의사유	도시지역 3층 이상 건축물 - (건축규모) 1동 / 3층 / 연면적 249.23㎡
심의결과	조건부인결
조건사항	<ul style="list-style-type: none">▪ 옥외계단 부분 계획 보완<ul style="list-style-type: none">- 바닥면적, 건축면적 산입 제외 여부 검토(외부계단 기둥 삭제 등)- 외부계단 마감재 변경하거나(콘크리트 벽에 수성페인트 지양), 색상 조절 검토(밝은 회색톤 등)