

군산시 경관위원회 심의결과

위 원 회	2025년 제2회 군산시 경관위원회(소위원회)
심의대상	해망동 1000-9 해신동 혁신성장센터(신축) 경관심의
심의사유	중점경관관리구역(내항) 2층 이상, 바닥면적 합계 500㎡ 이상 건축물 - (건축규모) 1동 / 2층 / 연면적 758.48㎡
심의결과	조건부인결
조건사항	<ul style="list-style-type: none">▪ 입면 계획 보완<ul style="list-style-type: none">- 분절된 이미지 보완하고, 1층과 2층의 조화로운 색채계획(색상, 마감재 등) 적용- 냉동창고 입구 캐노피 색상(파란색) 변경 (입면 색상 조정 후 주조색에서 톤만 변경하여 사용)- 우수관의 시각적 정리 필요- 근생 맞은 편 옥상에 위치한 파사드 크기 축소 또는 삭제▪ 야간경관계획 보완<ul style="list-style-type: none">- 간접조명 조도 낮추고, 건물에 어울리는 조명계획 검토▪ 옥외광고물 계획 재검토<ul style="list-style-type: none">- 건물명 및 근생 간판의 폰트, 크기, 색상 등 조정