

## 1. 측정결과 - 2022. 10. 08.



| 측정 장비<br>(종류/수량)     | 시료번호 | 측정 지점     | 유량 (ℓ/분) | 측정 일시<br>(분) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|----------------------|------|-----------|----------|--------------|-----------------|-------------|
| KMS-5100<br>/<br>14대 | #1   | 부지경계선1    | 9.89     | 245          | 0.0022          | 이하          |
|                      | #2   | 부지경계선2    | 9.90     | 245          | 0.0020          | 이하          |
|                      | #3   | 부지경계선3    | 9.89     | 245          | 0.0020          | 이하          |
|                      | #4   | 부지경계선4    | 9.89     | 245          | 0.0022          | 이하          |
|                      | #5   | 작업장주변     | 9.90     | 125          | 0.0048          | 이하          |
|                      | #6   | 위생설비입구    | 9.91     | 45           | 0.0033          | 이하          |
|                      | #7   | 음압기공기배출구1 | 9.87     | 45           | 0.0029          | 이하          |
|                      | #8   | 음압기공기배출구2 | 9.89     | 45           | 0.0037          | 이하          |
|                      | #9   | 음압기공기배출구3 | 9.90     | 45           | 0.0033          | 이하          |
|                      | #10  | 음압기공기배출구4 | 9.91     | 45           | 0.0037          | 이하          |
|                      | #11  | 음압기공기배출구5 | 9.93     | 45           | 0.0029          | 이하          |
|                      | #12  | 음압기공기배출구6 | 9.87     | 45           | 0.0033          | 이하          |
|                      | #13  | 음압기공기배출구7 | 9.90     | 45           | 0.0029          | 이하          |
|                      | #14  | 폐기물반출구    | 9.89     | 45           | 0.0037          | 이하          |

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

## 2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 14대

| 측정지점   | 비산측정 시작 사진                                                                          | 비산측정 종료 사진                                                                           | 결과(f/cc) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 부지경계선1 |    |    | 0.0022   |
|        | 측정 시작 시간 11:23                                                                      | 측정 종료 시간 15:28                                                                       |          |
| 부지경계선2 |    |    | 0.0020   |
|        | 측정 시작 시간 11:24                                                                      | 측정 종료 시간 15:29                                                                       |          |
| 부지경계선3 |  |  | 0.0020   |
|        | 측정 시작 시간 11:26                                                                      | 측정 종료 시간 15:31                                                                       |          |
| 부지경계선4 |  |  | 0.0022   |
|        | 측정 시작 시간 11:26                                                                      | 측정 종료 시간 15:31                                                                       |          |
| 작업장주변  |  |  | 0.0048   |
|        | 측정 시작 시간 11:31                                                                      | 측정 종료 시간 13:36                                                                       |          |

| 측정지점          | 비산측정 시작 사진                                                                          | 비산측정 종료 사진                                                                           | 결과(f/cc) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 위생설비<br>입구    |    |    | 0.0033   |
|               | 측정 시작 시간 11:35                                                                      | 측정 종료 시간 12:20                                                                       |          |
| 음압기공기<br>배출구1 |    |    | 0.0029   |
|               | 측정 시작 시간 11:37                                                                      | 측정 종료 시간 12:22                                                                       |          |
| 음압기공기<br>배출구2 |   |   | 0.0037   |
|               | 측정 시작 시간 11:37                                                                      | 측정 종료 시간 12:22                                                                       |          |
| 음압기공기<br>배출구3 |  |  | 0.0033   |
|               | 측정 시작 시간 11:40                                                                      | 측정 종료 시간 12:25                                                                       |          |
| 음압기공기<br>배출구4 |  |  | 0.0037   |
|               | 측정 시작 시간 11:40                                                                      | 측정 종료 시간 12:25                                                                       |          |

| 측정지점          | 비산측정 시작 사진                                                                          | 비산측정 종료 사진                                                                           | 결과(f/cc) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 음압기공기<br>배출구5 |    |    | 0.0029   |
|               | 측정 시작 시간 11:42                                                                      | 측정 종료 시간 12:27                                                                       |          |
| 음압기공기<br>배출구6 |    |    | 0.0033   |
|               | 측정 시작 시간 11:43                                                                      | 측정 종료 시간 12:28                                                                       |          |
| 음압기공기<br>배출구7 |   |   | 0.0029   |
|               | 측정 시작 시간 11:44                                                                      | 측정 종료 시간 12:29                                                                       |          |
| 폐기물<br>반출구    |  |  | 0.0037   |
|               | 측정 시작 시간 14:15                                                                      | 측정 종료 시간 15:00                                                                       |          |